

UBND TỈNH NINH THUẬN  
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2135/SXD-QLHĐXD&HTKT

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 7 năm 2022

V/v góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu chung về thiết kế.

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2382/VPUB-KTTH ngày 23/6/2022 và Văn bản số 2256/BXD-KHCN ngày 21/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu chung về thiết kế. Sau khi lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Sở Xây dựng Ninh Thuận có góp ý như sau:

Cơ bản thống nhất theo dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN...: 2022 Nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu chung về thiết kế do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn. Tuy nhiên để hoàn thiện dự thảo, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét sự mâu thuẫn về chiều cao bậc thang tại Mục 5.15 (trang 15): “Chiều rộng mặt bậc thang không nhỏ hơn..., chiều cao bậc không được lớn hơn 22cm”; “Chiều cao bậc thang..., trong trường hợp cần thiết có thể tăng chiều cao nhưng không vượt quá 0,19m”. Ngoài ra cũng tại mục này, kiến nghị thống nhất sử dụng một đơn vị tính hoặc là mét (m) hoặc xentimét (cm) hoặc milimét (mm), tránh trường hợp trong một nội dung sử dụng quá nhiều đơn vị tính.

Sở Xây dựng tham gia góp ý để Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận: *TK*

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLHĐXD&HTKT.  
PTTH



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*  
Hò Ngọc Tiến